

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΤΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ' ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Μαρούσι, 11/01/2022

Αρ. Πρωτ. : Φ 478.6/5/2468/Α2

Ταχ. Δ/ση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ. Κ. : 151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες : Ανδρέας Κωνσταντάρας
Τηλέφωνο : 210-3442428
e-mail : akonstantaras@minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων επί των όρων του τεύχους Διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση κινητών αρχειοθηκών για το κτήριο των Αγγλικών Στρατώνων του Παλαιού Φρουρίου Κέρκυρας για τα ΓΑΚ-Αρχεία του Νομού Κέρκυρας».

ΣΧΕΤ: Τα αναρτηθέντα αιτήματα διευκρινίσεων στο περιβάλλον του διαγωνισμού του θέματος.

Σύμφωνα με τους όρους της παρ 2.1.3 της διακήρυξης διευκρινίζονται τα ακόλουθα στο υποβληθέν αίτημα διευκρινίσεων της εταιρείας ΣΕΦΕΡ ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ:

- Επειδή στη διακήρυξη σελ. 20 §2.2.6 *Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα*, αναφέρεται ότι: «Ως ανάλογο έργο προμήθειας αγαθών ή εξοπλισμού νοείται το έργο που πληροί σωρευτικά τους παρακάτω όρους, δηλαδή: (α) έχει ως αντικείμενο την προμήθεια εξοπλισμού κινητών ή/και σταθερών αρχειοθηκών,» επιβεβαιώσατε ότι δεν είναι αποδεκτά έργα που αφορούν εξοπλισμό επίπλων (βιβλιοθηκών, ερμαρίων, γραφείων, καθισμάτων κτλ.)
Απάντηση: Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αποδεκτά είναι έργα που αφορούν προμήθεια εξοπλισμού κινητών ή/και σταθερών αρχειοθηκών.
- Επειδή στη διακήρυξη σελ. 57 §1. *Αντικείμενο της προμήθειας*, αναφέρεται ότι: «...ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση να απεγκαταστήσει τα υπάρχοντα στον υπόγειο χώρο του κτηρίου σταθερά ράφια τύπου *dexion...*» ενημερώστε μας:
 - Σε ποιο χώρο θα τοποθετηθούν τα απεγκατεστημένα ράφια τύπου *dexion*.
 - Αν θα συσκευασθούν σε παλέτες ή θα εναποτεθούν χύδην (και σε ποιόν χώρο).
 - Σε περίπτωση συσκευασίας σε παλέτες αν απαιτείται:
 - περιτύλιξη (πλαστικό φιλμ, τσέρκια, κτλ.) των παλετών
 - σήμανση με αναφορά του περιεχομένου παλετών
 - Αν τα απεγκατεστημένα ράφια τύπου *dexion* θα διατεθούν για σκράπ/ανακύκλωση και ιδιαίτερα να μας ενημερώσετε με ποια διαδικασία θα γίνει αυτό (στα πλαίσια της ελληνικής νομοθεσίας όπως πχ. έκδοση σχετικών παραστατικών, χώρος ανακύκλωσης, κτλ.).

Απάντηση: Τα dexia θα συσκευασθούν σε παλέτες, θα περιτυλιχθούν, θα σημανθούν και θα μεταφερθούν σε χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία των ΓΑΚ. Η μεταφορά δεν συμπεριλαμβάνεται στην προμήθεια.

3. Επειδή στη διακήρυξη σελ. 57 §1. Αντικείμενο της προμήθειας, αναφέρεται ότι: «*Η κάθε συστοιχία αρχειοθηκών θα φέρει, επιπλέον των αναφερόμενων στον πίνακα ειδών, ένα συρόμενο ράφι.*» διευκρινίστε μας αν το συρόμενο ράφι θα τοποθετηθεί:

- Ένα σε κάθε συγκρότημα συστοιχιών (δηλαδή ένα ανά θάλαμο) ή
- Ένα σε κάθε κινητή συστοιχία (δηλαδή ένα για κάθε μεταθετό διάδρομο όπου πχ. στον θάλαμο 1 ως σχέδιο θα απαιτηθούν συνολικά πέντε).

Απάντηση: Ένα συρόμενο ράφι σε κάθε κινητή συστοιχία.

4. Επειδή στη διακήρυξη σελ. 68 §24 ΒΑΘΡΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣΗΣ, αναφέρεται ότι: «*Σε όλο το πλάτος της εγκατάστασης της συστοιχίας να είναι τοποθετημένο ένα ισχυρότατο βάθρο...*» διευκρινίστε μας αν το μήκος του βάρου θα είναι:

- Όσο το συνολικό μήκος των συστοιχιών
- ή άλλο (τότε θα πρέπει να οριστεί συγκεκριμένα).

Απάντηση: Όσο το συνολικό μήκος των συστοιχιών.

5. Επειδή στη διακήρυξη σελ. 68-69 §29 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, αναφέρεται ότι: «*...η κατασκευή του εξοπλισμού να συμμορφώνεται πλήρως με τα εφαρμοζόμενα κανονιστικά πρότυπα και τις διεθνείς προδιαγραφές (USA, VAN, AUS, EU)*» και επίσης στη σελ. 66 §7 ΔΟΜΗ ΒΑΣΗΣ (ΦΟΡΕΙΟΥ) ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ αναφέρεται ότι «*Η κατασκευή τους να γίνεται με κατάλληλες αναδιπλώσεις του χάλυβα και να είναι πλήρως ηλεκτροσυγκολλημένες περιμετρικά ώστε να διασφαλίζεται η αντοχή της βάσης/φορείου σε κάμψη και στρέβλωση για τα μέγιστα φορτία τα οποία δέχεται.*» ενημερώστε μας για αν απαιτείται για την συγκόλληση πιστοποίηση κατά ISO 3834-2 «*Quality requirements for welding of metallic materials*»

Απάντηση: Ναι απαιτείται.

6. Επειδή στη διακήρυξη, αναφέρεται ότι:

- σελ. 68-69 §29 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ «*...η κατασκευή του εξοπλισμού να συμμορφώνεται πλήρως με τα εφαρμοζόμενα κανονιστικά πρότυπα και τις διεθνείς προδιαγραφές (USA, VAN, AUS, EU)*»

- στη σελ. 69 §30 αναφέρεται ότι «*...η κατασκευή του συστήματος να έχει πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, ως προς την ... ασφάλεια για το προσωπικό...*»

- και επίσης στις σελ. 67/68 §17/23 αναφέρεται ότι «*Όλα τα μεταλλικά μέρη να καλύπτονται με ηλεκτροστατική βαφή...*»

Επιβεβαιώσατε ότι απαιτείται προσκόμιση πιστοποίησης (κατά ISO 16000-9 ή άλλο ισοδύναμο) για την μη εκπομπή βλαβερών Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (Volatile Organic Compounds, VOCs) και το αποθηκευτικό σύστημα να μην είναι η αιτία που θα επηρεάζει μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα την ασφάλεια και υγεία του προσωπικού της υπηρεσίας καθώς και δεν θα προσβάλλει τα αρχεία με ρύπους που προκαλούν μη αναστρέψιμες βλάβες σε αυτά.

- Πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

- ΦΕΚ 1641B_06 Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2004/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 όσον αφορά στον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε χρώματα διακόσμησης και βερνίκια και σε προϊόντα επαναβαφής (επισκευαστικής βαφής) αυτοκινήτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/13/ΕΚ
- ΟΔΗΓΙΑ 2004/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε χρώματα διακόσμησης και βερνίκια
- ΦΕΚ 1583B_12 Τροποποίηση της ΑΧΣ 437/2005 (ΦΕΚ 1641/Β) και εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2010/79/ΕΕ της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2010 «για

προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο του παραρτήματος III της οδηγίας 2004/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον περιορισμό των πτητικών οργανικών ενώσεων (ΕΕ L 30420.11.2010)

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ως προϋπόθεση διάθεσης προϊόντων στην ελληνική αγορά είναι μια συγκεκριμένη ανώτατη τιμή εκπομπής Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (Π.Ο.Ε.). Η επισήμανση ενός προϊόντος σχετικά με τη μη υπέρβαση της ως άνω ανώτατης τιμής αποτελεί όρο νομιμότητας για την κυκλοφορία του στην ελληνική αγορά.

- iv. Σε άλλους διαγωνισμούς δημοσίου για παρόμοια είδη (ή άλλα είδη) συμπεριλαμβάνεται/απαιτείται η προσκόμιση αντίστοιχων πιστοποιήσεων (μη εκπομπής Π.Ο.Ε.). Ενδεικτικά επισυνάπτονται παραδείγματα διακηρύξεων.
- v. Η μεγάλη έκταση της επιφάνειας ραφιών (άνω και κάτω) και του συστήματος με επιστρωση βαφής. Υπολογίζεται επιφάνεια επιστρωσης βαφής άνω των 5000m².
- vi. Η ιστορική, πολιτισμική και μουσειακή αξία των αρχείων και η ανάγκη διατήρησης αυτών.
- vii. Ο χώρος είναι εσωτερικός και κλειστός.
- viii. Η εκπομπή Πτητικών Οργανικών Ενώσεων αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την υγεία των εργαζομένων.

Απάντηση: Ναι απαιτείται.

7. Ενημερώστε μας αν είναι επιτρεπτή η πρόσβαση φορτηγών και ανυψωτικών μηχανημάτων στους προαύλους χώρους του Φρουρίου.

Απάντηση: Είναι επιτρεπτή η πρόσβαση φορτηγών και ανυψωτικών μηχανημάτων στον περιβάλλοντα χώρο του Παλαιού Φρουρίου.

8. Ενημερώστε μας αν είναι επιτρεπτή η προσωρινή εναπόθεση των υλικών (έως αυτά να εγκατασταθούν/μεταφερθούν στη τελική θέση τους) σε χώρους εσωτερικούς ή εξωτερικούς του Φρουρίου. Στην περίπτωση εξωτερικών χώρων αυτοί θα πρέπει να είναι φυλασσόμενοι χωρίς επιβάρυνση για τον προμηθευτή.

Απάντηση: Επιτρέπεται η προσωρινή τοποθέτηση των υλικών εντός του περιβάλλοντα χώρου του Παλαιού Φρουρίου.

9. Ενημερώστε μας αν είναι εφικτή η εργασία των συνεργείων τα σαββατοκύριακα και τις αργίες και για τις ώρες από 07:00 έως 19:00.

Απάντηση: Η πρόσβαση στο κτήριο επιτρέπεται μόνο στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

10. Επιβεβαιώσατε ότι επιτρέπεται η διάνοιξη οπών (περίπου $\varnothing 10 \times 100 \text{mm}$) στο δάπεδο του κτιρίου για την πάκτωση των σιδηροτροχιών.

Απάντηση: Επιτρέπεται η διάνοιξη οπών διαστάσεων περίπου $\varnothing 10 \times 100 \text{mm}$ στο δάπεδο, με τρόπο που δεν θα θίγονται τα μηχανολογικά κανάλια.

11. Επιβεβαιώσατε ότι το συγκρότημα κάθε θαλάμου δεν θα επεκτείνεται στον χώρο του κεντρικού διάδρομου του κτιρίου.

Απάντηση: Οι συστοιχίες δεν θα πρέπει να προεξέχουν από τους θαλάμους προς το χώρο του διαδρόμου.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο Υπουργού κ. Νίκης Κεραμέως
2. Γραφείο Γ.Δ.. κ. Γ. Δασκαλογιάννη
3. Δ.Τ.Υ./Τμήμα Γ'